

				FTYN20LV1B / RYN20LV1B	FTYN25LV1B / RYN25LV1B	FTYN35LV1B / RYN35LV1B	FTYN50LV1B / RYN50LV1B	FTYN60LV1B / RYN60LV1B	
Холодопроизводительность		Ном.		Бте/ч	7,300 (3)	9,040 (3)	11,300 (3)	17,900 (3)	20,500 (3)
		Ном.		кВт	2.140 (3)	2.650 (3)	3.300 (3)	5.250 (3)	6.010 (3)
Номинальная эффективность		Годовое потребление энергии		кВтч		413 (0.000)	540 (0.000)	818 (0.000)	935 (0.000)
		Nominal efficiency=-C _{op}			3.29	3.21	3.06	3.21	3.21
Теплопроизводительность		Ном.		Бте/ч	7,000 (4)	9,550 (4)	11,800 (4)	18,900 (4)	21,700 (4)
		Ном.		кВт	2.060 (4)	2.800 (4)	3.470 (4)	5.550 (4)	6.350 (4)
Потребляемая мощность		Охлаждение	Ном.	кВт	0.650	0.825	1.080	1.635	1.870
		Нагрев	Ном.	кВт	0.560	0.775	0.980	1.480	1.740
Current		Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Нагрев	A	2.54	3.47	4.55	6.49	7.68
			Охлаждение	A	2.91	3.70	4.99	7.19	8.26
Примечания					Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)	Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)	Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)	Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)	Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)
					Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т., 24°C вл.т.	Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)	Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)	Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)	Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)
					Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB	Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т., 24°C вл.т.	Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т., 24°C вл.т.	Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т., 24°C вл.т.	Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т., 24°C вл.т.
					Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки).	Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°C по сухому термометру, 24°C по влажному термометру.	Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°C по сухому термометру, 24°C по влажному термометру.	Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°C по сухому термометру, 24°C по влажному термометру.	Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°C по сухому термометру, 24°C по влажному термометру.
					Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.	Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB	Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB	Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB	Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB
					Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°	Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)	Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)	Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)	Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)
Номинальная эффективность		Директива о маркировке классов энергоэффективности		Нагрев		A	B	A	A
Примечания						Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.	Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.	Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.	Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.
						Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°	Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°	Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°	Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°